

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0005/2020

QUESTIONAMENTO DE LICITANTE

Em resposta aos questionamentos esclarece-se o que segue:

Pergunta:

4.1. A entrega e instalação dos equipamentos deverá ocorrer na sede do BADESUL, na Rua General Andrade Neves, n.º 175, 15º andar, bairro Centro Histórico, em Porto Alegre/RS, em dias úteis, no horário das 9 às 17 horas, devendo o link físico ser acessado ao prédio através da Avenida Borges de Medeiros, n.º 521, bairro Centro Histórico, em Porto Alegre/RS.

Para que possamos atender a premissa de abordagem do cabo fibra óptica pela Av. Borges de Medeiros, 521, é necessário que o BADESUL tenha Infraestrutura (tubulação), que permita entrar com cabo por este endereço até a sala onde ele deseja o ccto, neste sentido está correto o entendimento quanto a esta atual infraestrutura, ou seja, a tubulação de entrada no prédio pela Av. Borges de Medeiros, 521 está preparada para receber esta FO por este endereço?

Resposta: *Não há tubulação de entrada no prédio preparada para receber esta FO pela Av. Borges de Medeiros, 521. A CONTRATADA deverá fornecer as instalações físicas necessárias para a instalação do link através da marquise do quarto andar (segundo piso na altura da Borges de Medeiros, 521) até a coluna (montante) de comunicação ao lado dos elevadores. A partir deste ponto até a sala dos servidores no 15º andar já está disponível a infraestrutura para a passagem do cabo de fibra ótica.*

Porto Alegre, 10 de março de 2020.

Rafael B Martins

Pregoeiro